



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden centrale noodverlichting

De lay-out en inrichting van de noodverlichtingsinstallatie is gebaseerd op de door de opdrachtgever aangeleverde tekeningen en de daarop door de noodverlichtingsleverancier uitgebrachte adviezen. Deze adviezen (o.a. ten aanzien van de vluchtroute, adressen en groepen) worden door de installateur verwerkt op de definitieve tekeningen en zijn maatgevend voor de uiteindelijke installatie. Het aanbrengen en aansluiten van de bekabeling tussen de noodverlichtingscentrale(s), verdeelkast(en) en noodverlichting geschiedt niet onder verantwoordelijkheid van TRILUX, maar worden uitgevoerd door de installateur. Hiervoor zal een overleg ingepland moeten worden met de verschillende partijen. Bepalend zijn hierbij steeds de Nederlandse Normering voor noodlichtinstallaties (NEN-EN 1838 en EN-EN 50171 en 50172) en - daar waar van toepassing - de vigerende BREEAM-richtlijnen.

OVERIGE VOORWAARDEN

Het aansluiten op de elektrische voeding van de noodverlichtingsarmaturen (anders dan diegenen die integraal onderdeel zijn van de lichtlijnarmaturen) en de montage ervan wordt uitgevoerd door de installateur. Bij de TRILUX lichtlijnen zijn ook de elektrische aansluitingen voor de noodunits eenvoudig te realiseren d.m.v. de gebruikte 12-aderige bekabeling. Testen op correct functioneren van de noodverlichting geschiedt door TRILUX, gezamenlijk met de installateur. De installateur blijft eindverantwoordelijk voor de oplevering en correcte werking van de noodverlichtingsinstallatie.

De volgende onderdelen dienen door de installateur in de verdeelkasten gemonteerd, bedraad en aangesloten te worden:

- Netwachters
- Voedingen t.b.v. netwachters

Bekabeling DALI moet voldoen aan:

Vaste bekabeling minimaal 2 x 1,5 mm².

- Maximaal, inclusief lengte lichtlijnen, 300 meter.
- Maximaal, inclusief lengte verplaatsbare bekabeling, 300 meter.

De installateur zal gedurende de gecontracteerde gebruiksduur van de noodverlichtingsinstallatie optreden als coördinator - en eerst verantwoordelijke - voor storingen aan de installatie. TRILUX is het eerste aanspreekpunt voor aanpassingen of uitbreidingen van de noodverlichtingsinstallatie. Onderhoud van de centrale noodvoorziening wordt uitgevoerd door de noodverlichtingsleverancier. Afstemming en overleg over eventueel uit te voeren werkzaamheden worden echter altijd met TRILUX direct gedaan.





TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

TRILUX staat voor de eenvoudigste en zekerste weg naar een energieefficiënte en toekomstgerichte verlichtingsoplossing op maat.

Op de dynamische en steeds complexer wordende verlichtingsmarkt biedt TRILUX de klant het beste advies, een optimale oriëntatie en het perfecte licht. Om deze claim waar te maken, kan TRILUX rekenen op een brede waaier technologieën en de krachtige partners van de TRILUX-groep, om individuele componenten te combineren tot totaaloplossingen op maat – steeds perfect afgestemd op de klantenbehoeften en het toepassingsgebied.

TRILUX BENELUX

TRILUX C.V.
Vestiging Amersfoort
Databankweg 28
3821 AL Amersfoort
+31 33 4 55 77 10
info@trilux.nl



reddot design award
winner 2016



DESIGN PLUS
powered by: light+building

